

## 数字式交流过电流、欠电流继电器使用说明



### 一、产品功能

(1) 数字式交流电流继电器具有过电流、欠电

流保护功能，过电流、欠电流整定范围为测量范围，整定值和延时时间通过面板按键设置，兼作数字式交流电流表，亦可作为负载控制继电器。

(2) 继电器复位有自动和手动两种方式可选。

(3) 保护输出类型为继电器式，过电流、欠电流分别独立控制。

(4) 自动捕捉被测电流的最大值和最小值并显示。

• 产品的部分功能和参数可按用户要求定制

### 二、技术参数

参数名称	参数说明	备注
测量范围	10~1300mA	10mA 以下为测量死区
误差	0.5 级	
继电器最小响应时间	约 35 毫秒	
输出继电器容量	3A/250VAC 或 3A/30VDC (阻性负载)	两路功能输出，每路 1 常开 1 常闭
辅助工作电源	85~265VAC 或 110~360VDC	交直流通用
功耗	≤4VA	
安装方式	导轨安装	
外形尺寸	53mm×88mm×58mm	
重量	<400 克	
使用环境温度	-20~60℃	
使用环境湿度	10~85%	
防护等级	IP30	

### 三、参数设置及调试

参数表

名称	功能	默认值及设置范围
C0	内部互感器一次侧额定电流 (mA)	5000 (固定值)
C1	内部互感器二次侧额定电流 (mA)	7.50 (7.00~9.99)
HI	过电流设定值 (mA)	300 (10~1300)
HT	过电流延时时间 (秒)	1.0 (0~99.9)
L0	欠电流设定值 (mA)	200 (10~1300)
LT	欠电流延时时间 (秒)	1.0 (0~99.9)
C2	复位方式	1 (1: 手动, 0: 自动)
备注	C1 参数影响测量精度，以出厂设置为准，如所配互感器误差较大，可微调 C1 参数 HT、LT 设为 0 时，继电器动作响应时间约为 35 毫秒。	

1. 参数调试: (自动复位方式)

(1) 过电流: 当检测的电流大于过电流设定值

HI 且持续时间大于过电流延时设定时间 HT，过电流输出继电器动作，当电流小于过电流设定值时过电流继电器立即释放。

(2) 当检测的电流大于欠电流设定值时 L0，欠电流继电器立即动作，当电流小于欠电流设定值 L0 且持续时间大于欠电流延时设定时间 LT，欠电流输出继电器释放。

## 2. 参数修改

面板有三个操作按钮，其功能如下：

(1) “SET”：设置键，每按一次显示参数名称。

(2) “▲”：增加键，按 1 下，相应位的数字加 1，0~9~0 依次循环。

(3) “▶/RESET” 为移位键/复位键，参数设置时作为移位键，每按 1 下，设置位循环右移；正常运行时，作为手动复位键：当被测电流恢复到正常值时，按此键，输出继电器复位到正常状态。

## 3. 设置步骤：

(1) 按动“SET”键，直到数码管显示要修改的参数名称，再按“▶/RESET”键，显示该参数值，并且最高位闪烁。

(2) 如果要改变该参数值，按“▲”键和“▶/RESET”进行修改。

(3) 按“SET”键，保存修改后的数据，并自动进入下一个参数的设置。若 10 秒内无键按下自动退出设置状态。

**注意：**过电流、欠电流参数设置要求 HI>L0，否则设置窗口显示“F”，需再按“SET”键重新设置。数码管显示“FULL”表示超量程。

## 4. 其他功能：

(1) 校零：无电流输入而仪表显示不为零，按“▶/RESET”键并保持 5 秒。

(2) 查看被测电流的最大值或最小值：按“▲”键切换查看，如按“▶/RESET”键最大值、最小值记录清零，重新捕捉。

**注：**过电流报警显示：数码管高两位显示：“HI”。


欠电流报警显示：数码管低两位显示：“L0”。

## 5. 参数设置实例：

设置过电流保护为 300mA，欠电流为 50mA，延时时间均为 2 秒，自动复位，各参数设置如下：

名称	C0	C1	HI	HT	L0	LT	C2
设置值	5000	7.50	300	2.0	50	2.0	0

## 四、端子接线



端子号	说明
4	被测电流输入 1
5	被测电流输入 2
6	辅助工作电源输入 1
7	辅助工作电源输入 2
10	过电流输出继电器常开触点
11	过电流输出继电器触点公共端
12	过电流输出继电器常闭触点
13	欠电流输出继电器常开触点
14	欠电流输出继电器触点公共端
15	欠电流输出继电器常闭触点

**注：**最大冲击电流应小于 5A。

## 五、销售信息

南京英雷科电子技术有限公司

地址：南京市中山北路 281 号虹桥中心

电话：025-83422183 83406361

18951080568

传真：025-83254398

网站：<http://www.elc-mcu.com>

E-mail：[elcmcu@163.com](mailto:elcmcu@163.com)